



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстрований в Реєстрі

UA1.016.0071649.13

Термін дії з 09 квітня 2013 до 08 квітня 2014  
Срок дієвості

Продукція Системи кабельних коробів з ПВХ торгової марки Schneider Electric серії  
Ultra типів ЕТК\* та ІSM\* (\* - числове позначення типу розміру виробу)

3925

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 4.36 ДБН В.2.5-23:2010 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення', п. 14.2 ДСТУ 4499-1:2005 'Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ) щодо стійкості до поширення полум'я (клас - стійкі); п. 2.1 ГОСТ 121.044-89 'Пожарозвrijвоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения' щодо групи горючості (горючі, середньої займистості); п. 4.36 ДБН В.2.5-23:2010, п. 14.4 ДСТУ 4499-1:2005 щодо токсичності продуктів горіння матеріалу кабельних коробів з класифікацією п. 2.7 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва' та п. 2.16 ГОСТ 121.044-89 'ССБТ. Пожарозвrijвоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения' (група Т2 - помірно небезпечний матеріал); п. 4.36 ДБН В.2.5-23:2010, п. 14.5 ДСТУ 4499-1:2005 щодо димоутворювальної здатності матеріалу кабельних коробів згідно з класифікацією п. 2.6 ДБН В.1.1-7-2002 та п. 2.14 ГОСТ 121.044-89 (група Д2 - матеріал з помірно димоутворювальною здатністю)

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

Фірма 'Schneider Electric Industries SAS' (Франція),  
адреса: 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France,  
адреса виробництва: Ataturk Organize San. Bol. 10011 sokak No: 4 Cigli Izmir,  
Turkey (Туреччина)

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

ТОВ 'Шнейдер Електрик Україна',  
адреса: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 20Т, код ЄДРПОУ 31170127.  
Доручення фірми 'Schneider Electric Industries SAS' (Франція)  
від 01.03.2013 № 01/03/11-03

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Системи кабельних коробів з ПВХ торгової марки Schneider Electric серії Ultra типів ЕТК\* та ІSM\* (\* - числове позначення типу розміру виробу), що виробляються серійно з 09.04.2013 до 08.04.2014. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)  
т. (044) 461-91-31, website: dcs.mns.gov.ua

На підставі  
На основании

Протоколи сертифікаційних випробувань від 28.02.2012 №№ 17/2Ц/2-2012, 18/2Ц/2-2012, 19/2Ц/2-2012, 20/2Ц/2-2012 НДЦ УкрНДІЦЗ МНС України (атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278, дійсний до 15.01.2017), від 27.01.2012 № 1011/16 ВЛ ДП 'УкрНДІМТ' МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853). Акт ідентифікації зразків продукції від 08.04.2013 № 8019с3 Державного центру сертифікації

Корпус виробу з ідентифікаційним знаком

Корпус изделия с идентификационным знаком

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



№ 888358